

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
Рекомендуемое

Удельная пропускная способность регулирующих
клапанов

Заводские обозначения	Ду, мм	Дс, мм	С, м ³ /ч
УКС	6		0,1
УКН	15		0,64
	25		1,6
ПКР-I-6	1/2"	6	0,5
	3/4"	6	0,5
ПКР-I-9	3/4"	9	1,0
25ч 30нж	15	15	3,4
25ч32нж	20	20	6,2
25с32нж	20	20	6,2
25с48нж	25	25	9,5
25с 50нж	50	40	25
	50	40	38
	80	80	98
	100	100	155
	150	150	340
	200	200	620
	250	250	970
	300	300	1400
МКЧ	15	15	8
Сиу	20	20	11
	25	25	14
	40	40	41
	50	50	50
	70	70	49
	80	80	93
	100	100	175
	150	150	350
	200	200	650
КЯ-64	15	15	5
КР-40	20	20	8
КР-64	25	25	14
КЯ-40	40	40	32

Заводские обозначения	Ду, мм	Дс, мм	С, м3/ч
КР-64	25	25	14
КЯ-40	40	40	32
КРЯ-40	50	50	50
КРЯ-64			
РПД	I"	-	19,2
	II/2"	-	45
	2"	-	47,5
25ч I0нж	50	50	38
25ч I2нж	80	80	98
	200	100	155
	150	150	340